



YKSIKERROKINEN HOIVAKOTI

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P2
 SUOJAUSTASO 3 + 2
 PALOVAARALLISUUSLUOKKA 1
 PALOKUORMA < 600 MJ/m²

RAKENNUS VARUSTETAAN AUTOMAATTISELLA PALOILMOITINJÄRJESTELMÄLLÄ JA ASUNTOSPRINKLAUKSELLE

PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO OVISTA JA IKKUNOISTA

ILMANVAIHTO PYSÄYTETTÄVISSÄ HÄTÄSEIS-KYTKIMELLÄ

KANTAVAT RAKENTEET R30
 PALO-OSASTOINTI EI30, ASUINHUONEET EI15

YLÄPOHJAN ONTELO JAETTU < 400 m² OSIINI EI15

RAKENNUS VARUSTETAAN KONEELLISELLA ILMANVAIHDOLLA JA LÄMMÖN TALTEENOTTOJÄRJESTELMÄLLÄ

ASUINHUONEIDEN KYLPYHUONEET TOTEUTETAAN MODUULIELEMENTEINÄ

Rev.	Pvm.	Muutos	Muokkaaja

KORKOJÄRJESTelmä N2000

Kaupunginosa/tyyppi	Korttelit	Tonttivro	Viranomaisen merintä
XXXX	XXXX	XXXX	
Rakennustyyppi	UUDISRAKENNUS	Rakennuksen nimi ja osoite	Hoivakoti Kaakkumäentie 6 04600 MANTSALA
Pääpiirustus	Pohjapiirustus	Mittakaava	1:100
Suunnittelija	ARK	Piirustuksen numero	02
Työnnumero	947	Vastuullinen suunnittelija	Tapani Niskanen RA
Pvm	22.9.2021	Nimen vahvuus ja koulutus	Tapani Niskanen RA

Yhteyshenkilöt:
 Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Oy
 Savarinväylä 2
 84100 Ylivieska
 040-5937188

Laskutusosoite:
 Arkkitehtisuunnittelu Niskanen Oy
 Savarinväylä 2
 84100 Ylivieska

Yhteyshenkilö:
 2064571-1
 etunimi.sukunimi@arkniskanen.fi
 Internet:
 www.arkniskanen.fi